

MHY 737

Přípravek indikační

Přípravek indikační MHY 737 je zvláštní příslušenství hlásiče kouře lineárního MHG 661 a MHG 662 umístěné v plastové instalační krabici na omítku s krytím IP 40 nebo v krabici BOPLA s krytím IP 54.



Umožňuje vyvedení informace o funkčním stavu přijímače do místa přístupného obsluze. Přípravek je s přijímačem trvale propojen kabelem a umožňuje signalizaci poplachového stavu přijímače. Po sejmutí krytu přípravku umožňuje odpojení hlásiče od linky (smyčky), připojení přípravku adresovacího MHY 535, měření signálu přijímače a volbu režimů hlásiče provoz, nastavení, kontrola. Při připojení k adresovatelným ústřednám zajišťuje hlídání adresy.

Přípravek se vyrábí ve variantách:

MHY 737.249 Přípravek indikační IP 40
MHY 737.250 Přípravek indikační IP 54

Technické parametry

Napájení		z přijímače hlásiče kouře lineárního nebo z přípravku adresovacího MHY 535
Optická signalizace		červená LED
Průřez připojitelných vodičů		0,2 ÷ 1,5 mm ²
Krytí podle ČSN EN 60529	MHY 737.249	IP 40
	MHY 737.250	IP 54
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022		zařízení třídy B
Rozměry	MHY 737.249	81 × 81 × 24 mm
	MHY 737.250	82 × 82 × 55 mm
Hmotnost	MHY 737.249	80 g
	MHY 737.250	130 g

Přípravek indikační je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

Pracovní podmínky

Přípravek indikační MHY 737 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovují svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

Rozsah pracovních teplot	-25°C ÷ +70°C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 95% při +40°C
Atmosférický tlak	66 ÷ 106 kPa



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou
Česká republika
Tel.: 485 232 310, 485 232 303, Fax: 485 232 302
E-mail: e.semberova@lites.cz; www.lites.cz