

MHY 736

Tyč montážní

Tyč montážní MHY 736 je určena v systému elektrické požární signalizace LITES k montáži a demontáži hlásičů požáru MHG 161, MHG 261, MHG 361, MHG 362, MHG 861, MHG 231, MHG 243, MHG 331 a MHG 531 do zásuvek MHY 734.



Tyč montážní se skládá z hlavice, redukce sestavené a manipulační teleskopické tyče.

Technické parametry

Délka tyče

1600 mm ÷ 3900 mm *

Dosah

4,5 m ÷ 5,5 m *

Hmotnost tyče s hlavicí

cca 1,5 kg *

* takto označené parametry jsou orientační a závisí na použitém typu manipulační teleskopické tyče.

Pracovní podmínky

Montážní tyč je určena pro použití ve vnitřních prostorech objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

Rozsah pracovních teplot

-25°C až +70°C

Relativní vlhkost vzduchu

max. 95% při +40°C

Atmosférický tlak

66 až 106 kPa

Poznámka Montážní tyč nesmí být použita v prostorech s holým vedením s nebezpečným dotykovým napětím. Při práci v blízkosti elektrických zařízení je nutno dodržet bezpečnostní předpisy podle ČSN 34 3108.



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou
Česká republika
Tel.: 485 232 310, 485 232 303, Fax: 485 232 302
E-mail: e.semberova@lites.cz; www.lites.cz