

# MHY 740

## Přípravek indikační

Přípravek indikační MHY 740 je příslušenství hlásiče kouře lineárního MHG 664. Je umístěn v plastové instalační krabici s krytím IP 40 nebo IP 54, určené pro montáž na omítku.



Umožňuje přenesení informace o funkčním stavu hlásiče do místa přístupného obsluze. Přípravek je s hlásičem trvale propojen kabelem a umožňuje signalizaci poplachového a poruchového stavu hlásiče. Po sejmutí krytu umožňuje připojení přípravku adresovacího MHY 536 nebo MHY 537 pro kontrolu a nastavení hlásiče.

Přípravek se vyrábí ve variantách:

MHY 740.286      Přípravek indikační IP 40  
MHY 740.276      Přípravek indikační IP 54

### Technické parametry

Napájení		z hlásiče kouře lineárního nebo z přípravku adresovacího MHY 536 (MHY 537)
Optická signalizace POŽÁR a PORUCHA		červená a žlutá LED dioda
Průřez připojitelných vodičů		0,2 ÷ 1,5 mm <sup>2</sup>
Krytí podle ČSN EN 60529	MHY 740.286 MHY 740.276	IP 40 IP 54
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022		Zařízení třídy B
Rozměry	MHY 740.286 MHY 740.276	81 x 81 x 24 mm 82 x 82 x 55 mm
Hmotnost	MHY 740.286 MHY 740.276	80g 130g

Přípravek indikační je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

### Pracovní podmínky

Přípravek indikační MHY 740 je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovují svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

Rozsah pracovních teplot	-25°C ÷ +70°C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 95% při +40°C
Atmosférický tlak	66 ÷ 106 kPa