

MHY 719

Tyč montážní

Tyč montážní MHY 719 je určena v systému elektrické požární signalizace LITES k montáži a demontáži ionizačních hlásičů kouře řady MHG 120 a podobných (např. MHG 123, MHG 124, MHG 141, MHG 220, MHG 241, MHG 320, MHG 321, MHG 341) do zásuvek MHY 717.



Tyč montážní se skládá z hlavice, redukce sestavené a manipulační teleskopické tyče.

Technické parametry

Délka tyče	1600 mm ÷ 3900 mm *
Dosah	4,5 m ÷ 5,5 m *
Hmotnost tyče s hlavicí	cca 1,5 kg *

* takto označené parametry jsou orientační a závisí na použitém typu manipulační teleskopické tyče.

Pracovní podmínky

Výrobek je určen pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

Rozsah pracovních teplot	-25°C až +70°C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 95% při +40°C
Atmosférický tlak	66 až 106 kPa

Poznámka: Montážní tyč nesmí být použita v prostorech s holým vedením s nebezpečným dotykovým napětím. Při práci v blízkosti elektrických zařízení je nutno dodržet bezpečnostní předpisy podle ČSN 34 3100 a ČSN 34 3108.



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou
Česká republika
Tel.: 485 232 310, 485 232 303, Fax: 485 232 302
E-mail: e.semberova@lites.cz; www.lites.cz